



WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT  
VOLKSGEZONDHEID  
INSTITUT SCIENTIFIQUE  
DE SANTÉ PUBLIQUE

## TECHNISCHE CHECKLIST: visuele controle

Gebouw: .....

.....

Aanvrager: .....

(O) Aankruisen als het element aanwezig is  
en Evaluatie: (1: bevredigend; 2: matig; 3: slecht)

*Deze fiche mag enkel gebruikt  
worden met het WIV-ISP logo*

<p><b><u>Ingang van de buitenlucht</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> dakniveau</p> <p><input type="checkbox"/> koeltoren dichtbij</p> <p><input type="checkbox"/> uitwerpselen van vogels 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> straat met veel verkeer 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> ondergrondse parking</p> <p><input type="checkbox"/> nabijheid van de luchtuitstootmond</p> <p><input type="checkbox"/> beplanting</p> <p><input type="checkbox"/> andere: .....</p> <p><input type="checkbox"/> geuren 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> kwaliteit van de omgeving bij de luchtingang: 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> toestand van de roosters bij de luchtingang: 1-2-3</p> <p><b><u>Informatie over de blaasgroep (BG)</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> nr. van de BG: .....</p> <p><input type="checkbox"/> in werking gesteld op: .....</p> <p><input type="checkbox"/> vermogen: ..... m<sup>3</sup>/h</p> <p><input type="checkbox"/> Recyclage: ..... % verse lucht</p> <p><input type="checkbox"/> geen mechanische afzuiging van de vervuilde lucht</p> <p><b><u>Technische installatie: visuele evaluatie</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> toegankelijkheid: 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> geruisloos: 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> voorfilters: 1-2-3 type: .....</p> <p><input type="checkbox"/> filters: 1-2-3 type: EU .....</p> <p><input type="checkbox"/> filters na bevochtiger: 1-2-3 type: .....</p> <p><input type="checkbox"/> voorverwarmingsbatterij: 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> koudebatterij: 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> warmtebatterij: 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> verwarmende batterij soms gebruikt tegen vorst</p> <p><input type="checkbox"/> watervergaarbak, algemene toestand 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> geur 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> sediment in de bak: 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> corrosie van de wanden 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> zoutafzettingen op de wanden 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> verstuiver 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> Amazone 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> honigraat 1-2-3</p>	<p><input type="checkbox"/> onthard water</p> <p><input type="checkbox"/> déconcentratie 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> evacuatieniveau van de bak 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> sifons 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> sterilisator UV/water toestand van de UV-buis (afzettingen): 1-2-3 aantal UV-uren: ..... toestand UV-filter: 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> sterilisator UV/lucht toestand van de UV-buis (afzettingen): 1-2-3 aantal UV-uren: .....</p> <p><input type="checkbox"/> pomp met biocide</p> <p><input type="checkbox"/> luchtbevochtiger met stoom</p> <p><input type="checkbox"/> ander type luchtbevochtiger: .....</p> <p><input type="checkbox"/> blaascaisson 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> toevoerventilator: 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> afzuigcaisson: 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> afzuigventilator: 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> toestand van de koker: 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> toegankelijkheid van de koker: 1-2-3</p> <p><b><u>Luchtaanvoer in de werkruimte</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> toestand van de blaasmonden: 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> toestand van de afzuigmonden: 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> toestand van de ventiloconvectoren: 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> andere: 1-2-3</p> <p><b><u>Informatie over de werkruimte</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> toestand van het tapijt: 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> aanwezigheid van planten</p> <p><input type="checkbox"/> planten, dossiers op de uitgang van de ventiloconvector: 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> overladen meubels: 1-2-3</p> <p><input type="checkbox"/> landschapsbureau</p> <p><input type="checkbox"/> bureau met tussenschotten</p> <p><input type="checkbox"/> permanent gesloten ramen</p> <p><input type="checkbox"/> kleine lokalen <input type="checkbox"/> overbevolkt</p> <p><input type="checkbox"/> aanwezigheid van rokers</p>	<p><b><u>Microbiologisch onderhoud</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> verantwoordelijk bedrijf: .....</p> <p><input type="checkbox"/> naam van de verantwoordelijke en tel.: .....</p> <p><input type="checkbox"/> onderhoudsfiche? ja - nee</p> <p><input type="checkbox"/> reinigingsfrequentie <b><u>afvoerroosters</u></b>: .....</p> <p><input type="checkbox"/> <b><u>voorfilters</u></b>: vervangen op: ..... vervangingsfrequentie: .....</p> <p><input type="checkbox"/> <b><u>hoofdfilters</u></b>: vervangen op: ..... vervangingsfrequentie: .....</p> <p><input type="checkbox"/> <b><u>filters na bevochtiger</u></b>: vervangen op: ..... vervangingsfrequentie: .....</p> <p><input type="checkbox"/> <b><u>batterijen</u></b>: reinigingsfrequentie: ..... reiniging door stofzuigen: ..... reinigingsproducten?: .....</p> <p><input type="checkbox"/> <b><u>watervergaarbak</u></b> drooggelegd in het weekend: ja - nee de zomer: ja - nee reinigingsfrequentie: ..... frequentie van desinfecteren: ..... type desinfecteermiddel: ..... concentratie desinfecteermiddel: ..... datum laatste reiniging: ..... datum laatste pH-meting: ..... datum laatste meting van de conductiviteit: ..... datum laatste microbiologische controle: .....</p> <p><input type="checkbox"/> sterilisator UV/water reinigingsfreq. filters: ..... reinigingsfreq. UV-buis: .....</p> <p><input type="checkbox"/> desinfecteren: continu, handmatig frequentie: ..... met pomp, debiet: ..... type biocide: .....</p> <p><input type="checkbox"/> reinigingsfreq. blaascaisson en blaasventilator: .....</p> <p><input type="checkbox"/> reinigingsfreq. afzuigcaisson en afzuigventilator: .....</p> <p>Andere: .....</p>
---	---	---